

Presse-Information

P256/24
29.07.24

Abschlussmeldung: Explosion mit Folgebrand

Bei dem heutigen Ereignis im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen kam es beim Austritt eines organischen Lösungsmittels zu einer Explosion mit Folgebrand. Dabei gab es keine Kontamination von Luft, Wasser oder Boden. Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs und konnten keinen Produktniederschlag feststellen.

Der Brand wurde gegen 12.45 Uhr von der BASF-Werkfeuerwehr gelöscht. Die Anlage wurde heruntergefahren und befindet sich in einem sicheren Zustand.

15 Mitarbeitende wurden bei dem Ereignis leicht verletzt und wurden im BASF-Medical Center untersucht. Alle konnten das Medical Center inzwischen wieder verlassen.

Die Ursache wird noch ermittelt. Die zuständigen Behörden sind informiert.